



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112 тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02
e-mail: gzhi@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1257/15

27 февраля 2015 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Кузин Юрий Эдуардович, рассмотрев материалы дела/протокол № 03/40-р от 16 января 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: **Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Артиллерийская, д. 4**, начальником домоуправления № 28 Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» (далее – Общество) Бузулуковым Романом Викторовичем,

УСТАНОВИЛ

В ходе проведения 16 января 2015 года проверки по адресу: **Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Артиллерийская, д. 4** главным специалистом - государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга отдела контроля и надзора Московского, Пушкинского районов Каплюченко Н.Я. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), а именно:

Административное правонарушение по состоянию на момент проверки 16.01.2015 в 14.50 выразилось в следующем:

1. Отсутствует дверь и крышка на ящике с приборами и эл. оборудованием на 4 этаже лестничной клетки № 5 - нарушены п. 3.2.18, 4.8.15. Правил.
2. организацией по обслуживанию жилищного фонда допущено неисправное состояние строительных конструкций на лестничной клетке № 5, имеется отслоение отделочного, окрасочного слоев с поверхности стен и потолка - нарушены п.3.2.2, 3.2.8, Правил;
3. На лестничной клетке № 5 в нарушение п.2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей с первого по пятый этажи отсутствуют защитные плафоны на светильниках - нарушен п. 5.6.1 Правил.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, роли правонарушителя, учитывая личность, имущественное положение Бузулукова Р.В., обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ

Начальника домоуправления №28 Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» Бузулукова Романа Викторовича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001
в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001
УИН Б30080П170001257Г154

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга

Ю.Э. Кузин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О. / Дата